

איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ

מכרז פומבי 7/2022

התייעלות אנרגטית, אספקה והתקנת תאורת רחובות

עבור רשויות איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ

תיקון הוראות במפרט הטכני

28 יוני 2022

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 7/2022
החלפת תאורת רחובות עבור רשויות איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ
המציעים יצרפו מסמך זה להצעתם כאשר הוא חתום על-ידם

נספח א-13 - מפרט טכני - תנאי סף מינימאליים

1. במקום האמור בסעיף סעיף 1.5, בעמוד 45 למסמכי המכרז, יבוא:
"גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות חשמלית ת"י 20 חלק 1 ובנוסף לדרישות של ת"י 20 חלק 2.3 (או במידה ונדרש). בדיקות ההתאמה לתקן יבוצעו בטמפרטורת סביבה של מינוס 10°C עד -35°C לפחות. במידה ותעודת הבדיקה של מת"י מתבססת על תעודת בדיקת CB - יש לצרף גם אותה במלואה. תעודת הבדיקה להתאמה לת"י 20 תכלול, בין היתר, את הפרמטרים הבאים:"
2. במקום האמור בסעיף 1.33, בעמוד 47 למסמכי המכרז, יבוא:
"אורך חיי נורת הLED כאשר היא מותקנת בגוף התאורה, יהיה 50,000 שעות לפחות, בטמפרטורת סביבה של 35°C, מותרת ירידת שטף האור עד 80% וכשל של עד 20% מסך הנורות (L80/F20), בזרם העבודה המתוכנן ובהתאם לתקנים הרלוונטים:"