

איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ

מכרז פומבי 04/2023

התייעלות אנרגטית במבנים

איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ

תשובות לשאלות הבהרה

15 פברואר 2023

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 04/2023
התייעלות אנרגטית במבנים איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ

1. האם יש בכוונת האשכול להכניס כאופציה מערכות לאגירת אנרגיה כחלק מהמכרז?
תיקון מפרט השירותים:
לאחר סעיף 10.1.14 בעמוד 112 למסמכי המכרז, נספח ב-1 – מפרט השירותים, יבוא סעיף 10.1.15 חדש, כדלקמן: **”במסגרת התכנון רשאי הספק להציע כל פתרון, לרבות בינוי והתקנת רכיבים, אשר מטרתם יביאו לחסכון בהוצאות והתייעלות באנרגיה.”**
2. נבקש הבהרתכם כיצד יבוצע עדכון קו הבסיס לחיסכון במקרה של טפילים, הספקים לא מספקים בתאורה ובמיזוג במערכת הקיימת והתקנה של מערכות בחדרים חדשים שבהם אין מערכות ישנות
הבקשה אינה מתכתבת עם המכרז.
המכרז עוסקת בהחלפת ציוד, ולא בהתחייבות הספק לחיסכון.
הספק מחוייב לכללי תכנון שיביאו לחסכון המצופה המתואר בנפסח השירותים.
3. האם ניתן להגיש הצעת מחיר במסגרת נספח א-2 בנוגע לפרק אחד (או יותר) של המכרז, ולא למלא את כל חלקי הצעת המחיר?
הבקשה נדחית.
4. בעמוד 9 למסמכי המכרז, סעיף 6.5, האם ניתן להגיש ניסיון של קבלן משנה מטעם המציע?
הבקשה נדחית.
5. בעמוד 8 למסמכי למפרט הטכני, סעיף 5.2.7.2, אבקש לאשר פיק כחול עד 55% כמקובל בגוון 2700-3000 קלוין?
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
במקום האמור הסעיף 5.2.7.2, בעמוד 54 למסמכי המכרז, בנספח א-14 – מפרטים טכניים, יבוא: **”ערך מירבי עד 55% מהעוצמה המירבית (פיק) הנפלטת כאשר $CRI > 80\%$.”**
6. בעמוד 9 למסמכי למפרט הטכני, סעיף 5.3.3, אבקש לאשר פיק כחול עד 55% כמקובל בגוון 2700-3000 קלוין?
הבקשה מתקבלת באופן הבא:
במקום האמור הסעיף 5.3.3, בעמוד 55 למסמכי המכרז, בנספח א-14 – מפרטים טכניים, יבוא: **”ערך מירבי של הקרינה בתחום הכחול של הספקטרום 420-500 nm - עד 55% מהעוצמה המירבית.”**